



Dane teleadresowe:  
tel.: 24 367 26 01  
fax. 24 264 75 09  
email: plock@psse.waw.pl  
psse.plock@pis.gov.pl

Nasz znak: PPIS/HKN/4110/2/ JSz/ 83 / 2018

Płock, dnia 02.01.2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
w Gąbinie  
09-530 Gąbin

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr2/2018  
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody  
w Gąbin - Plebanka w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 5 próby

**stwierdza:  
przydatność wody z wodociągu publicznego  
w Gąbin - Plebanka do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 7 próbek wody.

Pobieranie próbek wody do badań prowadzone było zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Płocku-mieście na prawach powiatu  
oraz powiecie płockim  
lek. med. Romuald Ostrowski  
spec. epidemiologii

Otrzymują:

1. adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
3. a.a

Miasto i Gmina Gąbin  
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin  
NIP 774 32 11 258  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Gąbinie  
ul. Strażacka 4 a  
tel. (24) 267 53 50

Pismo wpłynęło

dnie 08.01.2018 r.

Lp. 02/2018

podpis [signature]





Dane teleadresowe:  
tel.: 24 367 26 01  
fax. 24 264 75 09  
email: [plock@psse.waw.pl](mailto:plock@psse.waw.pl)  
[psse.plock@pis.gov.pl](mailto:psse.plock@pis.gov.pl)

Nasz znak: PPIS/HKN/4110/1 / JSz/ 88 / 2018

Płock, dnia 02.01.2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
w Gąbinie  
09-530 Gąbin

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 1/2018  
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody  
w Czermnie w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 5 prób

**stwierdza:  
przydatność wody z wodociągu publicznego  
w Czermnie do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 7 próbek wody.

Pobieranie próbek wody do badań prowadzone było zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Płocku-mieście i powiatu  
oraz powiatu płockim  
**lek. med. Romuald Ostrowski**  
spec. epidemiolog

Otrzymują:

1. adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
3. a.a

Miasto i Gmina Gąbin  
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin  
NIP 774 32 11 258  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Gąbinie  
ul. Strażacka 4 a  
tel. (24) 267 53 50  
Pismo wpłynęło

dnia 02.01.2018 r.  
L. nr. 02/2018  
podpis *[Signature]*





Dane teleadresowe:  
tel.: 24 367 26 01  
fax. 24 264 75 09  
email: [plock@psse.waw.pl](mailto:plock@psse.waw.pl)  
[psse.plock@pis.gov.pl](mailto:psse.plock@pis.gov.pl)

Nasz znak: PPIS/HKN/4110/4/ JSz/ 90 / 2018

Płock, dnia 02.01.2018r.

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
w Gąbinie  
09-530 Gąbin

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 4/2018  
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody  
w Górkach w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 5 próby

stwierdza:  
**przydatność wody z wodociągu publicznego  
w Górkach do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 7 próbek wody.

Pobieranie próbek wody do badań prowadzone było zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Płocku-mieście na prawach powiatu  
oraz powiatu płockim  
*lek. med. Antoni Ostrowski*  
specj. epidemiolog

**Otrzymują:**

1. adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
3. a.a

Miasto i Gmina Gąbin  
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin  
NIP 774 32 11 258  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Gąbinie  
ul. Strażacka 4 a  
tel. (24) 267 53 90

Pismo wpłynęło

dnie 08.01.2018 r.  
L. dr. 02/2018  
podpis *Ostrowski*